



Зачиниц У.В.
31.01.24

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**
(Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.14к.3, тел. 417-51-41).

СПРАВКА № 13

о противопожарном состоянии организации (объекта)
«22,23,24,25,26,29,31» января 2024 года Санкт-Петербург

Мною инструктором противопожарной профилактики ПЧ(П) СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы по Выборгскому району СПб»
Ольшевской Мариной Борисовной

(Ф.И.О., должность)

при проведении мероприятий по пожарно-профилактическому обслуживанию
составлена справка по СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям Выборгского района»
находящийся по адресу: г.Санкт-Петербург, 2 Муринский пр., д.19, л.Е, пр. Пархоменко, д.18,к.1
Лесной пр., д.20, к.6, л.К, Большой Сампсониевский пр. д.38-40, п. Парголово, ул. Федора
Абрамова, д.16, к.1.,п.Парголово, Осиновая роща, Приозерское ш.д.18, к.1, л. А
(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

Совместно с представителями объекта специалистом по охране труда
Терешкиной Т. А., заведующим хозяйством Коряковским В.С., заведующей
отделением ОСГ Васильевой А.В., заведующей отделением ОПЖ Горбатьюк Н.И.,
заведующей отделением ОДПН№4 Свежиной Е.Н., заведующей отделением
ОДПН№2 Солдатовой Н.В. и заведующей отделением ОПБН№2 Тереховой О.М.
(Ф.И.О. представителя, ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы
оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание
АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу)
Помещение по адресу: 2 Муринский д.19 л. Е; пр. Пархоменко д.18, Большой
Сампсониевский пр. д.38-40, ул. Ф.Абрамова д.16 к.1, Приозерское ш.18, к.1
оборудовано АПС, СОУЭ.
Лесной пр. д.20 к.6 л. К оборудованы АПС, СОУЭ, СОУЭ не исправна;
обслуживание производится ЗАО «ПТЦ» по контракту №8/2024 от 24.12.2023г.
Журналы учета технического обслуживания ведутся.
2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (инструкция, акты испытаний на
работоспособность, укомплектованность)
Помещения не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом.

486
31.01.24

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:

Огнетушители в наличии, гарантировано исправны 2 Муринский пр.д.19 л.Е ОП(4) 15 шт., ОП(10) 1 шт., -3 - 1 шт., ОУ(2) 3шт., ОУ(3) 1шт.; пр.Пархоменко д.18 ОП(4)-4 шт., ОУ(2) 1 шт. ОУ(3) 1шт.; Лесной пр. д.20 к.6 л.К ОП(4) 6 шт., ОУ(2) 1шт., ОУ(3) 1шт.; Большой Сампсониевский пр. д. 38-40 ОП(4) 4 шт., ОУ(2) 1 шт., ОУ(3) 1шт.; ул.Федора Абрамова д.16 ОП(4) 1 шт., ОП(10) 1шт., Приозерское ш. д.18 ОП(4)-1 шт., ОУ(3)-1 шт.

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ):

На путях эвакуации в объеме тамбура хранится мебель.(пр. Пархоменко д.18, Приозерское ш. д.18 к.1, литера А)

Эвакуационный выход из помещения по адресу: Б. Сампсониевский пр. д.38-40, не соответствует требованиям части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Помещение не оборудовано вторым эвакуационным выходом. (Ф. Абрамова д.16 к.1)

Планы эвакуации и текстовые инструкции к ним вывешены на видных местах.

Эвакуационные выходы обеспечены объемными знаками пожарной безопасности.

5. Правильность эксплуатации электрооборудования (акты (протоколы) замера изоляции):

Электроприборы стандартные, заводского исполнения.

6. Содержание территории, зданий сооружений и помещений:

Проезды к зданию свободны. Своевременно ведётся уборка прилегающей территории.

7. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказ, инструкции, журнал учёта огнетушителей и пр.):

Приказ о назначении ответственных за ПБ №1022 от 27.12.2023г.

Инструкции о мерах ПБ имеются в полном объеме.

Журнал учета огнетушителей ведется.

8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ):

Инструктаж с работниками проводится. Должностные и ответственные лица за ПБ прошли обучение мерам пожарной безопасности.

Первый экземпляр справки получил:

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

(подпись)

Инструктор противопожарной профилактики:

Ольшевская Марина Борисовна

(Ф.И.О.)

«31» января 2024г.

(подпись)